

АННОТАЦИЯ

Пояснительная записка – 89 стр.

Рисунков. – 19 ; Таблиц – 13 ; Приложений - ___ ;

Источников – 26 ; Плакатов – 8 ;

В дипломном проекте рассматривается реконструкция совмещённой тягово-понижительной подстанции СТП-8 Петербургского Метрополитена в части устройств тягового электроснабжения.

На основании тяговых расчетов произведен выбор силового оборудования реконструируемого СТП. Применены сухие трансформаторы и двенадцатипульсовые выпрямители, вакуумные выключатели. Рассмотрен вопрос технологии производства работ по реконструкции без остановки движения поездов и другие инженерные вопросы.

					Аннотация			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат				
Разраб.					Реконструкция СТП-8 станции "Площадь Восстания" для обеспечения движения поездов с асинхронным приводом	Лит.	Лист	Листов
Провер.								
Реценз								
Н. Контр.								
Утверд.								